

Приложение № 4
к Положению о порядке проведения
паспортизации объектов социальной
инфраструктуры

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКУ СО «Управление
социальной поддержки населения
Балашовского района»
Ю.В.Сапрыкина

28 июля 2020года

Отчет
об обследовании ОСИ к паспорту доступности ОСИ

Балашовский муниципальный район
(наименование муниципального района)

28 июля 2020года

1. Общие сведения об ОСИ

1.1. Название ОСИ (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» села Тростянка Балашова района Саратовской области», МДОУ д/с «Сказка» с.Тростянка.

1.2. Адрес ОСИ (фактический)

412327 Саратовская область, Балашовский район, с. Тростянка, ул.

Школьная, д.16.

1.3. Сведения о размещении ОСИ:

детский сад занимает одноэтажное здание – 387,1 кв.м.,

наличие прилегающего земельного участка(да, нет)– 3292 кв.м.

1.4. Юридический адрес ОСИ

412327 Саратовская область, Балашовский район, с. Тростянка, ул.

Школьная, д.16.

2. Характеристика деятельности ОСИ

Объект сферы образования

3. Состояние доступности ОСИ

Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом:

- пригородный пассажирский автобус: «Балашов-Тростянка» №132, №132А

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ: нет.

3.2. Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до ОСИ от ближайшей остановки транспорта-**500 м.**

3.2.2. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да,нет).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет(нужное подчеркнуть).

3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: акустическая, тактильная, визуальная; нет (нужное подчеркнуть).

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет.

(при наличии перепадов высоты описать: лестница, пандус и т.д.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

(наличие поручней, съездов, площадок для отдыха и т.д.)

3.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания:

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ВНД
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ – доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД – временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение
			№ фото (при наличии)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	№1
2.	Вход (входы) в здание	ВНД	№2, №6, №7
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ВНД	№9-№11
4.	Зона целевого назначения здания (целевого	ВНД	№8, №15

	посещения ОСИ)		
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	№12
6.	Система информации на ОСИ (на всех зонах)	ВНД	№3-№5, №13-№14
7.	Пути движения к ОСИ (от остановки транспорта)	ВНД	-

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ВНД - временно недоступно.

Детский сад «Сказка» занимает отдельно стоящее одноэтажное здание.

Автостоянка для маломобильных групп населения (МГН) отсутствует.

На всем протяжении территории, прилегающей к детскому саду, отсутствуют элементы информации об объекте.

Вход на территорию детского сада через железную калитку шириной-90 см, высота до ручки – 120 см., от уровня земли.

Над входом есть освещение. Навес отсутствует. Кнопка вызова для МГН отсутствует.

В здание ведет лестница, состоящая из 6 ступеней. Ширина марша лестницы-200см. Высота первой ступени – 18 см., ширина проступи - 68 см.; высота второй ступени – 15см., ширина проступи - 40 см.; высота третьей ступени – 19 см., ширина проступи - 40 см.; высота четвертой ступени – 19 см., ширина проступи - 40 см.; высота пятой ступени– 15 см., ширина проступи - 40 см. Высота ступени на входную площадку-10см.

Параметры входной площадки: ширина-200 см., глубина - 190 см.

Слева от входной двери установлен звонок для вызова персонала на высоте-155см.

Входная дверь железная, двухстворчатая, ширина дверного проема (двух створок)– 140 см., высота до ручки – 113 см. от уровня входной площадки, порог-5 см. На двери установлена табличка с нанесенной информацией по системе Брайля на высоте-125см. С внутренней стороны входной двери на полу установлена рельефная (тактильная) плитка.

Тамбур отсутствует.

Слева в фойе имеется обувница параметрами 32x120, высотой от пола-65см. На стене над обувницей установлена пиктограмма на высоте – 105см. от уровня пола и система противопожарной безопасности.

Слева в фойе имеются места для ожидания: лавочка высотой 20см. от пола, ширина лавочки -115см., глубина – 35 см.

На полу, на пути движения от входной двери до двери медицинского кабинета имеется направляющая лента.

Дверь в медицинский кабинет деревянная, одностворчатая, ширина дверного проема – 95 см., высота до ручки – 100 см., высота порога - 5 см., ширина проступи-40см., с внутренней стороны высота порога - 5 см.

Приемная комната.

Дверь в приемную комнату деревянная, двухстворчатая, (ширина дверного проема двух створок) - 130см., (одной основной створки) – 70см., высота до ручки – 95см., высота порога с внутренней стороны- 3 см. В приемной находятся детские шкафы для раздевания: высота до крючка – 102см., высота до ручки-70см.

Групповая комната для детей ясельного возраста.

Дверь в группу деревянная, двухстворчатая, (ширина дверного проема двух створок) - 135см., (одной створки)– 70см., высота до ручки – 105см., высота порога- 2,5см., (с внутренней стороны- 3 см.).

Групповая комната служит комнатой для занятия, игр, а также действует как столовой и спальней.

Столы четырехместные. Параметры рабочей поверхности – 60 см. х 80 см. Параметры стульев - 32 см. х 30 см., высота от пола– 30 см.

Кровати выдвижные, трехъярусные. Высота первого яруса – 25 см. от уровня пола, высота второго яруса – 50 см. от уровня пола, высота третьего яруса – 70 см. от уровня пола, параметры поверхности спального места: 60 см. х 142 см.

Санитарно-гигиеническая комната.

Дверь в санитарно-гигиеническое помещение в виде гармошки, ширина дверного проема – 65 см., высота до ручки – 105 см., порог отсутствует.

Санитарно-гигиеническая комната проходная. В помещении находится умывальная раковина на высоте – 50 см. от уровня пола, унитазы на высоте – 40 см. от уровня пола. Справа от умывальника находятся вешалки для индивидуальных полотенец, разделенные на отдельные ячейки, высота до крючка– 84 см. В комнате имеется шкаф для хранения индивидуальных горшков (высота от пола до горшка - 20см., и слив для их обработки).

Эвакуационный выход.

Групповая комната ведет к эвакуационному выходу. Дверь эвакуационного выхода пластиковая, двустворчатая. В полотне входной двери смотровая панель из стекла на высоте – 78 см. от уровня пола Ширина дверного проема: (двух створок) - 130 см., (одной основной створки) – 76 см., высота до ручки – 97см., перед порогом по полу проходит система отопления -5см., высота порога – 5 см., (с наружной стороны порог-8см.). Имеется площадка с лестницей, состоящей из 5 ступеней. Высота первой, второй, третьей, четвертой ступени – 20 см., ширина проступи - 30 см. Высота пятой ступени-8см., ширина проступи - 30 см. Поручни расположены на высоте -95см. от уровня земли.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работы)*
-------	---	---

1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный ремонт
2.	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	капитальный ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	капитальный ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6.	Система информации на ОСИ (на всех зонах)	капитальный ремонт
7.	Пути движения к ОСИ (от остановки транспорта)	капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	капитальный ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.1. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

4.2. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.2.1. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать) _____

4.2.2. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.2.3. Согласование с вышестоящей организацией (собственником здания);

4.2.4. Согласование с общественными организациями инвалидов


Имеется заключение технической экспертизы о возможности адаптации ОСИ (прилагается) _____

4.3. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Саратовской области www.social.saratov.gov.ru .
(наименование сайта, портала)

Сотрудники ГКУ СО УСПН
Балашовского района:

Представители общественных
организаций инвалидов:

Начальник отдела предоставления
льгот по проезду и других МСП
отдельным категориям граждан
Клименко С.В.


(подпись)




Мирошников М.Г.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Главный специалист отдела предоставления
льгот по проезду и других МСП
отдельным категориям граждан
Ростовцева Е.В.


(подпись)




(Ф.И.О.) (подпись)